

[異常時通報連絡の公表文（様式 1 - 2）]

伊方発電所から通報連絡のあった異常について  
（令和 6 年 5 月分）

R 6 . 6 . 10

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

- 1 令和 6 年 5 月に、安全協定に基づき四国電力株式会社から県へ通報連絡があった異常は次のとおりですので、お知らせします。

県の公表区分	異常事項	発生年月日	概要	管理区域該当	国への報告	備考
C	地震の観測 (1、2号機)	6.5.6	<p>伊方発電所において以下のとおり地震を感知したが、中央制御室でパラメータを確認したところ、伊方発電所 1、2、3号機に異常はなかった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号機：3ガル(水平)、感知せず(垂直)</li> <li>・ 2号機：4ガル(水平)、感知せず(垂直)</li> <li>・ 3号機：感知せず(水平)(垂直)</li> </ul> <p>なお、伊方発電所 3号機は、運転を継続している。 この地震による環境への放射能の影響はない。</p> <p>(参考) 周辺の県設置震度計測値(水平方向最大加速度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 伊方町湊浦：6.1ガル(震度1)</li> <li>・ 伊方町三机：4.6ガル(震度1)</li> </ul>	—	×	今回公表

※令和 6 年 4 月 1 日に発生した「伊方発電所 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置の不具合」（4 月 1 日公表済）については、5 月 7 日に復旧した旨、連絡がありました。（5 月 7 日公表済）

※令和 6 年 2 月 6 日に発生した「伊方 3 号機 エタノールアミン排水処理装置の電解槽供給ポンプの不具合」（3 月 11 日公表済）については、5 月 13 日に復旧した旨、連絡がありました。

- 2 外部への放射能漏れや周辺環境放射線への影響はありませんでした。