

(参考)

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の 報告について

R 7 . 1 . 10

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

今回、四国電力株式会社から、異常の原因と対策の報告はありませんでした。

※ 以下 5 件については、現在、四国電力株式会社において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受領後、来月以降に公表します。

- ・伊方 3 号機 非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽 A の配管フランジ部からの油漏れ（令和 5 年 7 月 27 日発生）
- ・伊方発電所 雑固体焼却設備の排ガスブローの不具合（令和 6 年 4 月 17 日発生）
- ・伊方 3 号機 原子炉補機冷却水冷却器海水出口弁の不具合（令和 6 年 6 月 24 日発生）
- ・伊方 3 号機 炉内核計装装置の不具合による原子炉停止（令和 6 年 10 月 2 日発生）
- ・伊方 3 号機 エタノールアミン排水処理装置の電解液ポンプの不具合（令和 6 年 10 月 16 日発生）