

[異常時通報連絡の公表文（様式 1 - 2）]

伊方発電所から通報連絡のあった異常について
（令和 7 年 1 月分）

R 7 . 2 . 10

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

- 1 令和 7 年 1 月に、安全協定に基づき四国電力株式会社から県へ通報連絡があった異常は次のとおりですので、お知らせします。

県の公表区分	異常事項	発生年月日	概要	管理区域該当	国への報告	備考
A	原子炉補助建家における火災 （2号機）	7.1.10	伊方発電所 2 号機原子炉補助建家地下 1 階において、資材から炎が出ていることを協力会社作業員が確認した。 ただちに、当該作業員が消火器にて初期消火を実施し、消防署には 15 時 51 分に通報した。 延焼はなく、けが人もいない。 その後、16 時 34 分に消防署が現場にて鎮火していることを確認した。 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。 今後、詳細を調査する。	内	×	公表済
C	地震の観測 （1、2、3号機）	7.1.13	伊方発電所において以下のとおり地震を感知したが、中央制御室でパラメータを確認したところ、伊方発電所 1、2、3号機に異常はなかった。 ・1号機：4ガル(水平)・感知せず(垂直) ・2号機：4ガル(水平)・感知せず(垂直) ・3号機：4ガル(水平)・感知せず(垂直) なお、伊方発電所 3号機は、運転を継続している。 この地震による環境への放射能の影響はない。 (参考) 周辺の県設置震度計計測値(水平方向最大加速度) ・伊方町湊浦：17.9ガル(震度3) ・伊方町三机：3.8ガル(震度2)	—	×	今回公表

- 2 外部への放射能漏れや周辺環境放射線への影響はありませんでした。