

お知らせ

21 . 5 . 27

原子力安全対策推進監

(内線 2352)

伊方発電所へのMOX燃料の搬入について

1 四国電力(株)から、平成21年3月6日に搬入計画の事前連絡があり、5月18日に搬入計画を変更する旨連絡のあった、伊方発電所へのMOX燃料の搬入が、本日、次のとおり実施されました。

(1) 搬入数量 伊方3号機用MOX燃料 21体

(2) 搬入完了日時 平成21年5月27日 18時16分

2 県としては、伊方発電所に職員が立ち入り、輸送容器の放射線測定結果が法令に定める基準値以下であることを確認するとともに、搬入作業が安全に実施されたことを確認しました。

(参考)

測定場所	測定値	法令の基準値
輸送容器表面	0.0547ミリシーベルト/時以下	2ミリシーベルト/時以下
輸送容器表面から 1m離れたところ	0.0079ミリシーベルト/時以下	0.1ミリシーベルト/時以下