

27環委第3号  
平成27年9月1日

愛媛県知事 中村時広様

伊方原子力発電所環境安全管理委員会  
会長 上甲俊史

伊方原子力発電所環境安全管理委員会の審議結果について（報告）

このことについて、伊方原子力発電所環境安全管理委員会の審議結果等を下記のとおり報告します。

記

1 伊方発電所3号機の新規制基準への適合性審査について

伊方発電所3号機について、運転に当たり求めてきたレベルの安全性が確保されていることを確認したとする原子力規制委員会の新規制基準適合性審査の結果は妥当なものであると判断する。

（添付：伊方3号機の新規制基準への適合性審査に関する原子力安全専門部会報告書）

2 伊方発電所3号機の更なる揺れ対策について

安全上重要な機能を有する195設備について、概ね1,000ガルの揺れに対する耐震性が確保されることを確認した。

〔 添付：伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会の審議結果について  
（伊方3号機の更なる揺れ対策に係る取組みについて） 〕